



Certificado nº
Certificate no. **ESI-001/2015**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas
3001-906 Coimbra, Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas
3001-906 Coimbra, Portugal
Rua de Aveiro, nº 50
3050-903 Pampilhosa, Portugal

Produto:
Product:

Marco de incêndio de coluna
Pillar fire hydrants

Referências:
Type references:

IGNIS INOX RD670; IGNIS INOX RD1000; IGNIS INOX RD1250;
IGNIS INOX RD1500

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Material / *Material:*
Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron:* EN-GJS-500
(Corpo inferior e superior / *Lower and upper body*)
Aço inox / *Stainless steel:* X5 CrNi 18-10 (Corpo intermédio / *Body through*)
Pressão de serviço / *Service pressure* : 16 bar
Ligação de entrada / *Inlet connection* : DN 100

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14384:2005

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

20154000423/10-A / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2020-06-18

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2015-06-19

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

