



Certificado nº
Certificate no. **ESI-001/2020**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas,
3001-906 Coimbra, Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas, Rua de Aveiro, nº 50
3001-906 Coimbra, Portugal 3050-903 Pampilhosa, Portugal

Produto:
Product:

Marco de incêndio de coluna
Pillar fire hydrants

Referências:
Type references:

IGNIS INOX RD670; IGNIS INOX RD1000; IGNIS INOX RD1250, IGNIS INOX RD1500

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Material / *Material:*
Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron:* EN-GJS-500
(Corpo inferior e superior / *lower and upper body*)
Aço inox / *stainless steel:* X5 CrNi 18-10 (Corpo intermédio / *body through*)
Pressão de serviço / *Service pressure:* 16 bar
Ligação de entrada / *Inlet connection:* DN 100

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14384:2005

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

20154000423/10-A e / and 20194001496/10-2 / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2025-02-09

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

ESI-001/2015

Data de emissão:
Date of issue:

2020-02-10

Francisco Barroca
Director Geral / *General Manager*