



**Certificado nº**  
*Certificate no.* **ESI-002/2021**

**Nome e morada do titular do certificado:**  
*Name and address of certificate holder:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas,  
3001-906 Coimbra, Portugal

**Nome e morada do fabricante:**  
*Manufacturer's name and address:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas, Rua de Aveiro, nº 50  
3001-906 Coimbra, Portugal 3050-903 Pampilhosa, Portugal

**Produto:**  
*Product:*

Marco de incêndio enterrado  
*Underground fire hydrants*

**Referências:**  
*Type references:*

FUCOLI-SOMEPAL

**Marca(s) comercial(is):**  
*Trademark(s):*

---

**Características técnicas:**  
*Technical characteristics:*

Material / *Material:*  
Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron:* EN-GJS-500-7  
Pressão de serviço / *Service pressure:* 16 bar  
Ligação de entrada / *Inlet connection:* DN 80

**Este produto está em conformidade com:**  
*This product is in conformity with:*

EN 14339:2005

**Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:**  
*Test report(s) no. / issued by:*

2006000863/20, 20154001844-10 e/and 20214001174/20-1 / CATIM

**Informação adicional (se existir):**  
*Additional information (if any):*

---

**Este certificado é válido até:**  
*This certificate is valid until:*

2026-12-15

**e substitui o certificado nº:**  
*and supersedes certificate no.:*

ESI-003/2020

**Data de emissão:**  
*Date of issue:*

2021-12-16

Francisco Barroca  
Director Geral / *General Manager*

