



Certificado nº
Certificate no. **ESI-001/2018**

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas,
3001-906 Coimbra, Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

FUCOLI - SOMEPAL, Fundação de Ferro, S.A.
Estrada de Coselhas, Rua de Aveiro, nº 50
3001-906 Coimbra, Portugal 3050-903 Pampilhosa, Portugal

Produto:
Product:

Marco de incêndio (Hidrante de incêndio de coluna)
Pillar fire hydrants

Referências:
Type references:

CLASSIC e/and SOMEPAL com curva incorporada

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:

Material / *Materal*: Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron*: EN-GJS-500-7
Pressão de serviço / *Service pressure*: 16 bar
Ligação de entrada / *Inlet connection*: DN 100

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

EN 14384:2005

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. / issued by:

2006000863/10, 20154001844-20-1 e /and 20184001558/10-A / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2023-12-05

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

Data de emissão:
Date of issue:

2018-12-06

Francisco Barroca
Diretor Geral / *General Manager*

