



**Certificado nº**  
*Certificate no.* **ESI-003/2023**

**Nome e morada do titular do certificado:**  
*Name and address of certificate holder:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas,  
3001-906 Coimbra  
Portugal

**Nome e morada do fabricante:**  
*Manufacturer's name and address:*

Fucoli - Somepal, Fundação de Ferro, S.A.  
Estrada de Coselhas, Rua de Aveiro, nº 50  
3001-906 Coimbra 3050-903 Pampilhosa  
Portugal Portugal

**Produto:**  
*Product:*

**Marco de incêndio (Hidrante de incêndio de coluna)**  
*Pillar fire hydrants*

**Referências:**  
*Type references:*

CLASSIC e/and SOMEPAL

**Marca(s) comercial(is):**  
*Trademark(s):*

---

**Características técnicas:**  
*Technical characteristics:*

**Material / Material:**  
Ferro fundido de grafite esferoidal / *Spheroidal graphite cast iron*: EN-GJS-500-7  
**Pressão de serviço / Service pressure:** 16 bar  
**Ligação de entrada / Inlet connection:** DN 100

**Este produto está em conformidade com:**  
*This product is in conformity with:*

EN 14384:2005

**Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:**  
*Test report(s) no. / issued by:*

2006000863/10, 20154001844-20-1 e /and 20214001174/10-1 /CATIM

**Informação adicional (se existir):**  
*Additional information (if any):*

---

**Este certificado é válido até:**  
*This certificate is valid until:*  
**e substitui o certificado nº:**  
*and supersedes certificate no.:*

2028-01-24

ESI-001/2021

**Data de emissão:**  
*Date of issue:*

2023-01-25

Francisco Barroca  
Diretor Geral / *General Manager*

